


# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Lutonina 28  
PSČ, obec: 763 12 Lutonina  
K.ú., parcelní č.: Lutonina [689131], st. 70  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 62,3 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavky pro změnu dokončené budovy

NEJSOU splněny

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Kusové dřevo a štěpka - 32,7 (95 %)  
Elektřina - 1,8 (5 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,95 W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>G</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	323 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>554 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>	<b>G</b>
Vytápění	529 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>G</b>
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	20 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>A</b>
Osvětlení	5 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>D</b>

Energetický specialista: Ing. Jiří Cihlář

Osvědčení č.: 0997

Kontakt:

Ev. č. průkazu: 633396.0

Vyhotoveno dne: 10.09.2024

Podpis:

