


# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Větrná 331  
PSČ, obec: 763 10 Hvozdná  
K.ú., parcelní č.: Hvozdná [650315], 251/3  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 118,2 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavky pro změnu dokončené budovy

NEJSOU splněny

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Kusové dřevo a štěpka - 26,8 (76 %)  
Elektřina - 8,3 (24 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,61 W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>F</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	157 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>297 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>	<b>E</b>
Vytápění	266 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>F</b>
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	26 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>B</b>
Osvětlení	6 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>D</b>

Energetický specialista: Ing. Jiří Cihlář

Osvědčení č.: 0997

Kontakt:

Ev. č. průkazu: 839972.0

Vyhotoveno dne: 13.04.2026

Podpis:

